


Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 16.08.2022 11:40 Регистрационный номер пробы в журнале 7828 дата начала испытаний 16.08.2022 11:40 дата выдачи результата 17.08.2022 14:19					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 16.08.2022 11:20 Регистрационный номер пробы в журнале 7828 дата начала испытаний 16.08.2022 11:20 дата выдачи результата 20.08.2022 08:24					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-13
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	7	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 ± 1°C	КОЕ/см ³	4	не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Конец протокола